

询价公告

项目概况

云南中医药大学第二附属医院楼顶通风橱酸性废气净化装置建设项目，邀请潜在供应商参加，潜在供应商需于公告发布之后 5 个工作日内提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、云南中医药大学第二附属医院楼顶通风橱酸性废气净化装置建设项目

2、采购方式：询价采购

3、技术参数及其他详细要求

对楼顶通风橱废气采用“喷淋塔吸附法”气体净化处理。

工艺流程包括：通风橱废气→喷淋塔吸附→引风机→排气筒

符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、

GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》、HJ 2000-2010 《大气污染治理工程技术导则》等要求。

3.1 设备部分参数：

序号	名称	规格尺寸	单位	数量
1	PP 电动风量调节阀	Φ 250	台	1
2	PP 喷淋塔	处理风量 2000m ³ /h, 8mmPP 材质, 尺寸: (b 800*2000mm, 进出风口: (b 250mm.	台	1
3	PH 在线检测仪	检测范围: 0-14	套	1
4	加药系统	含搅拌机及计量泵 100L, PE	套	1
5	PP 离心风机	流量 2000m ³ /h , 全压 1000Pa, 转速 2900r/min, 气体温度常温, 电机 1.5kw. (电机变频控制)	台	1
6	耐酸电热板	电热板: 600*400mm, 控温 400 度左右; 配套 1.5 通风橱防酸垫子	套	1
7	电气控制柜	室外布置, PLC 人机界面, 引风机变频控制)	套	1

3.2 非标部分参数：

非标部分包含与设备相配套物件, 具体有风管、风管弯头、风管道件、风机进出风口软连接、排气筒 (250*3000mm, 含雨帽)、水电路改造 (进水管、排水管及 380 伏线路) 及加药管线。

3.3 噪音处理要求：

废气处理装置的主要噪声源为风机, 需采用如下措施降低噪声:

(1) 在工艺设备选型时, 选择具有低噪音源的回转式风机, 从源头上减少噪音的产生;

(2) 施工过程中, 风机按需配备进出口消音器, 从而有效降低噪音值;

(3) 风机安装中, 采用变径管道进行连通, 降低供气气管内气流流速, 从而避免气流运行哮喘声;

(4) 在风机底部以及风机接口处安装柔性接头以及隔震垫等。

3.4 质保与售后服务：

设备整机质保期为 2 年，自验收合格之日起计算。质保期内，因产品质量问题导致的故障，供应商应免费维修或更换。

提供完善的售后服务体系，包括但不限于技术咨询、故障排查、维修支持等。

3.5 工作进度：

自合同签订以后，进度安排主要包括设计深化阶段、加工厂生产阶段、设备转运阶段、设备安装阶段调试阶段及培训交付阶段。整个工作周期不超过 20 天。

3.6 安装调试与验收：

供应商需负责设备的安装、调试工作，确保设备能够按照技术要求正常运行。

调试完成后，需进行一次验收。验收标准包括但不限于设备性能参数达标、自动切换电控柜功能正常、现场操作便捷等。验收合格后，双方签署验收单。

3.7 其他注意事项：

本采购需求为基本要求，供应商可根据实际情况提出更优方案，但不得低于本要求中的最低标准。

4、质保要求：设备整机质保 2 年

5、最高限价（包干价）：48000.00 元。

6、工期要求：20 个日历天内。

7、付款说明：提供设备产品合格证等资料，并完成验收，供货方提起付款申请并提交合规含税普通发票及相应资料后 15 个工作日

内办理付款流程。

8、现场勘看联系人：严老师 电话：13888784106

二、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”。供应商存在不良信用记录的，不得参与政府采购活动。

2.2 供应商应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行相关文件中的各项规定；

2.3 供应商公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4 供应商必须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人、持有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或加载统一社会信用代码的新版营业执照。

三、响应文件的提交

1、响应文件递交时间：请于公告发布之后 5 个工作日内提交响应文件。并按要求提交密封的响应文件。

2、提交响应文件地点及询价地点：云南省昆明市东郊路 161 号云南中医药大学第二附属医院主楼 7 楼 707 室。

3、响应文件可以现场递交或邮寄递交纸质版文件，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将被拒收。

4、响应文件格式要求：报价表，供应商联系人及联系方式，供应商资格要求证明文件，以及要求的其他证明材料和服务承诺书等材料，材料需加盖公司鲜章。

5、供应商拟派往本项目的其他专业配置应当齐全合理；全部人员均应当为供应商本单位人员，需提供公司证明材料。

四、发布公告的媒介

本次询价公告在云南中医药大学第二附属医院官网（云南中医药大学第二附属医院（ynzyydxdefsy.com））上发布。

五、其他事宜

1、所有响应文件需装订且密封。仅需准备正本一份，响应文件封面上应标明“正本”以及项目名称、供应商名称等内容。响应文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖密封章。

2、各供应商报价不得高于预算价单价，且只能填报一个不高于预算价的响应报价，不得提供有选择性的报价，否则视为无效响应。

3、医院根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。不进行二次报价，以各公司提交的第一次报价为准。

4、询价结果将通过电话或邮件通知中标候选人，不再单独发布公告。

六、凡对本次采购提出询问请按以下方式联系

采购单位：云南中医药大学第二附属医院

联系地址：云南省昆明市东郊路 161 号云南中医药大学第二附属
医院主楼 7 楼 707 室

联系人员：那老师

联系电话：13888069833

云南中医药大学第二附属医院资产管理科

二〇二四年十月九日

